

Наименование параметра		Управление приточными VAV-системами					
		Управление клапаном регулятором переменного расхода приточной вентиляции, типа РРДР	Управление клапаном регулятором переменного расхода приточной вентиляции, типа РРДР	Управление клапаном регулятором переменного расхода приточной вентиляции, типа РРДР	...	Управление клапаном регулятором переменного расхода приточной вентиляции, типа РРДР	
		Сервопривод клапана регулятора, 24V, 8Nm	Сервопривод клапана регулятора, 24V, 8Nm	Сервопривод клапана регулятора, 24V, 8Nm	...	Сервопривод клапана регулятора, 24V, 8Nm	
место отбора сигнала							
Тип прибора	GRUNER 327VM-024-08I-MB	GRUNER 327VM-024-08I-MB	GRUNER 327VM-024-08I-MB	...	GRUNER 327VM-024-08I-MB		
Обозначение (позиция)	VAV17P	VAV18P	VAV19P	...	VAV32P		
Контакт, маркировка жил							
Маркировка кабеля/провода							
Кабель/провод лоток, труба							
Направление кабеля	X2 1 2 3 4 5 +24V-24V A- B+ Экран						
Щит автоматики VAV-системами							
XXX-XXX-XXX-A0B							
Обозначение	Наименование и назначение	Кол-во	Примечание				
-	Кабель медный, экранированный, МКЭШВнг(A)-HF 4x0,75	100 м	ГОСТ 31996-2012				
KK-VAV17P... KK-VAV32P	Разветвитель интерфейса RS-485/422, ПР-3, в корпусе IP65 с сальниковыми вводами	16 шт.					
R1	Резистор углеродистый, CF-50 (C1-4) 0.5Вт, 120 Ом, 5%	1 шт.					
П-16	Труба ПВХ гибкая гофр. Ф16мм, с протяжкой, серая	160 м	ГОСТ Р 53313-2009				
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
				Разработал			
				Проверил			
				Н. контроль			
				ГИП			
				Автоматизация отопления и вентиляции			Стадия
							Лист
							Листов
				Схема внешних соединений кабельных проводок щита ЩА-РРДР-32/32-СО2-32			
				VEOX			
				Формат А3			

