


X0	Шлейф 1 X1	Шлейф 2 X2
Электропитание щита ЩА-КРДВ-XX-VEOX	Подключение питания 24Vdc электроприводов VRU-M1R-BAC от 1 до 16 шт.	Подключение питания 24Vdc электроприводов VRU-M1R-BAC от 17 до 32 шт.
	Подключение коммуникационного канала RS-485/Modbus RTU к электроприводам клапанов от 1 до 16 шт. (с экраном)	Подключение коммуникационного канала RS-485/Modbus RTU к электроприводам клапанов от 17 до 32 шт. (с экраном)

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	XXX-XXX-XXX-АОВ			
Разработал						Автоматизация отопления и вентиляции	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	
Н. контроль						Схема внешних подключений к щиту ЩА-КРДВ-XX-VEOX	VEOX		
ГИП									

Формат А3