


Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата


Взам. инв. №



Электропитание ЩА-РРДР-32/32-С02-32




Подключение питания 24Vdc приточных электроприборов от 1 до 16 шт.
Подключение коммуникационного канала RS-485/Modbus RTU к приточным электроприборам клапанов от 1 до 16 шт.



Подключение питания 24Vdc приточных электроприборов от 17 до 32 шт.
Подключение коммуникационного канала RS-485/Modbus RTU к приточным электроприборам клапанов от 17 до 32 шт.



Подключение питания 24Vdc вытяжных электроприборов от 1 до 16 шт.
Подключение коммуникационного канала RS-485/Modbus RTU к вытяжным электроприборам клапанов от 1 до 16 шт.



Подключение питания 24Vdc вытяжных электроприборов от 17 до 32 шт.
Подключение коммуникационного канала RS-485/Modbus RTU к вытяжным электроприборам клапанов от 17 до 32 шт.

							XXX-XXX-XXX-A0B		
Изм.	Кодч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал								Стадия	Лист
Проверил						Автоматизация отопления и вентиляции	Р	1	Листов
Н. контрол									
ГИП						Схема внешних подключений к щиту автоматизации ЩА-РРДР-32/32-С02-32	VEOX		